



Prot. N. _____

Este 12 OTT. 2020

da citare nella risposta

COMUNICAZIONE VIA PEC

Spett.le **Comune di Borgo Veneto**
urbanistica@pec.comune.borgoveneto.pd.it

e p.c. Al Collab. di Bacino
p.a. Fabio Bertagnon

**OGGETTO: VARIANTE AL PRG - Realizzazione di una nuova rotatoria in corrispondenza dell'intersezione a raso tra Via Umberto I (SP 103) e Via Roma (SP 18) in comune di Borgo Veneto in località Santa Margherita d'Adige (PD).
Parere positivo con prescrizione sulla valutazione dell'invarianza idraulica.**

Il presente parere viene rilasciato salvi i diritti e le competenze di terzi, siano essi privati od Enti pubblici, e nel rispetto delle disposizioni di polizia idraulica per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze contenute nel Regio Decreto 08.05.1904 n. 368.

Fatta salva la titolarità dello scrivente per il rilascio del parere prescritto per gli interventi in esame dalle disposizioni di cui alla DGRV 2948 del 06/10/2009, **si esprime parere positivo con prescrizione sulla valutazione dell'invarianza idraulica, sotto il solo aspetto idraulico e per quanto di competenza, secondo quanto indicato nella relazione Tecnico-illustrativa facente parte integrante al presente parere redatta dall'Ing. Davide Bianchin** per conto dei promotori il Progetto in argomento, all'esecuzione degli interventi in oggetto subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni appresso riportate.

Prescrizioni di carattere generale:

- si consiglia la pulizia periodica tramite canaljet delle tombinature interessate dai lavori; al fine di mantenere in asciutta la piattaforma stradale si prescrive di inserire un numero adeguato di caditoie lungo tutto il tratto della tombinatura;
- è assolutamente vietato il tombinamento o l'eliminazione di affossature private esistenti, non in gestione al Consorzio, interne l'area oggetto del presente parere se non preventivamente autorizzate dal Consorzio; l'eventuale consenso al tombamento di dette affossature necessita di un ripristino del loro volume d'invaso attraverso la realizzazione di dispositivi idraulici equivalenti; resta comunque inteso che le condizioni idrauliche di deflusso ed, in particolare, il percorso delle acque meteoriche scolanti dalle aree limitrofe non dovranno subire variazioni;
- **è vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti negli scoli consortili;**
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idrauliche sarà a totale carico del richiedente;
- eventuali danni causati a terzi, in conseguenza dei lavori di cui all'oggetto, saranno ad ogni titolo a carico del richiedente;
- il richiedente dovrà tenere sollevato ed indenne il Consorzio di Bonifica da qualsiasi molestia di terzi e/o danni prodotti a terzi in dipendenza dei lavori di cui all'oggetto.

A fine lavori dovrà essere consegnata al Consorzio (in duplice copia) una dichiarazione di conformità e rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere unitamente agli elaborati di quanto realizzato relativamente alle opere idrauliche, debitamente sottoscritte dalla Committenza.

35042 Este (PD) Via Augustea,25 - tel.0429.601563 - fax.0429.50054
Reperibilità Area Este 349.7592294 - Reperibilità Area Conselve 348.823333
e.mail: protocollo@adigeuganeo.it pec: adigeuganeo@pec.it C.F. 91022300288

COMUNE DI BORGO VENETO Provincia di Padova	
12 OTT. 2020	
PROT. N. <u>10638</u>	TIT. <u>6</u> CL. <u>B</u>



foglio segue _____

Si pone in evidenza, infine, che il presente parere non implica valutazioni sulle scelte progettuali circa la modalità di evacuazione delle acque meteoriche all'interno dell'area oggetto d'intervento rientrando queste nelle competenze specifiche del progettista.

Il funzionario consortile, cui la presente è diretta per conoscenza, porrà vigile sorveglianza a che i lavori di cui trattasi, limitatamente a quelli che interessano direttamente le opere di bonifica consortili, siano eseguiti secondo quanto sopra indicato.

Il Consorzio rimane comunque immune da ogni responsabilità in esito a situazioni di sovraccarico idraulico che dovessero determinarsi nelle aree oggetto d'intervento a seguito di eventi meteorici.

IL DIRIGENTE
(Dr. Ing. Giuseppe Gasparetto Stor)



L'INGEGNERE ISTRUTTORE: Dott. Ing. Matteo Paccagnella

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento stato inviato ai seguenti destinatari:
 - URBANISTICA@PEC.COMUNE.BORGOVENETO.PD.IT /
urbanistica@pec.comune.borgoveneto.pd.it
- Data invio: 12/10/2020
- Amministrazione mittente: CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE (CBAE/cbae_028)
- Protocollo in uscita: CBAE/2020/0010771
- Oggetto: PARERE POSITIVO - VARIANTE AL PRG DI SANTA MARGHERITA D"ADIGE - TRASMISSIONE NO VCI
- Documenti allegati:
 - LETTERA.PDF

